MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI
OŚWIATY w KRAKOWIE
ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków
tel. centr. 12 650-35-00

Wyjaśnienia do SIWZ (1)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Modernizacja instalacji elektrycznych
w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie
przy ul. Zdrowej 6

numer postępowania: **MCOO/ZP/R/17/20**

W związku z wpłynięciem do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiającego/ zapytań od Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia SIWZ jak poniżej:

Zapytanie 1:
Czy przedmiotem zadania jest wymiana instalacji elektrycznych na II piętrze czy w całości budynku szkoły. Przedmiar wskazuje IIP, podczas gdy projekt mówi o wymianie całości instalacji gniazd i siły, oświetlenia w całej szkole: sale, kuchnia, szatnie, pokoje nauczycielskie. Pkt. 1.6 projektu – stan projektowany. Tak samo mówi o oświetleniu pkt. 1.7 projektu.
Odpowiedź:
Projekt został wykonany dla całości budynku natomiast przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznych tylko na II piętrze a w całym budynku wymiana tylko wewnętrznych linii zasilających oraz tablic bezpiecznikowych i rozdzielni głównej wraz z wyłącznikiem p.poż wg projektu i przedmiaru.

Zapytanie 2:
Gdzie w przedmiarze umieszczone są lampy C1 – hala sportowa, K1 – kinkiet zewnętrzny
Odpowiedź:
Hala sportowa (sala gimnastyczna) nie jest przedmiotem zamówienia.

Zapytanie 3:
W STWIOR wskazane są kable SPC-525/SW 2x2,5 oraz 2x1 mm2 podczas gdy w przedmiarze i projekcie wskazano kabel 2x1,5 mm2
Odpowiedź:
W przedmiarze poz. 2.6.7 (aktualny przedmiar obowiązujący od dnia 17.06.2020r.) jest przewód taki jak w STWIOR czyli SPC-525/SW

Zapytanie 4:
Czy należy wykonać nową instalację nagłośnienia na Sali gimnastycznej?
Odpowiedź:
Sala gimnastyczna nie jest przedmiotem zamówienia.

Zapytanie 5:
Przedmiar malowanie wskazuje tylko piętro II oraz w rejonie WLZ -ów. Czy należy uwzględnić malowanie w Sali gimnastycznej po wymianie oprzewodowania , lamp, kabli do nagłośnienia? Brak tego zakresy w przedmiarze malowanie.
Odpowiedź:
Malowanie dotyczy tylko całego II piętra i miejsc po wymianie WLZ w pozostałej części szkoły.

Zapytanie 6:
Projekt zakłada w pkt. 1.7 oświetlenie stan projektowany – akapit 3 – demontaż wszelkich lamp w tych pomieszczeniach. Czy w przedmiarze „malowanie" ujęto zakres prac z pozostałych części szkoły?
Odpowiedź:
Malowanie pomieszczeń w pozostałych częściach szkoły nie jest przedmiotem zamówienia.

Zapytanie 7:
Projekt zakłada w pkt. 1.7 oświetlenie stan projektowany – akapit 4 –„ Oprawy oświetleniowe klatek schodowych, toalet, szatni uczniów, części pomieszczeń zaplecza kuchni i pomieszczeń pomocniczych przyjęto wymienić na nowe z uzupełnieniem ilości opraw na klatkach schodowych". Proszę wskazać gdzie ujęto ilości, typy opraw o jakich wspominam wcześniej.
Odpowiedź:
Wymiana instalacji elektrycznej w pozostałych pomieszczeniach szkoły nie jest przedmiotem zamówienia (tylko II piętro).

Zapytanie 8:
Projekt zakłada w pkt. 1.7 oświetlenie stan projektowany - „ Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego obejmuje wykonanie zasilania opraw awaryjnych z wbudowanymi modułami awaryjnymi (inwerterami) z podtrzymaniem akumulatorowym min. 1h, zlokalizowanymi na ciągach komunikacyjnych oraz nad wyjściami ewakuacyjnymi na zewnątrz budynku". Proszę wskazać typy, ilości lamp AW o jakich pisze projektant. W przedmiarze ujęto tylko 8 sztuk lamp AW1, oraz AW2.
Odpowiedź:
W przedmiarze (aktualny przedmiar obowiązujący od dnia 17.06.2020r.) są ujęte oprawy:

poz. 1.16.25 AW1 – awaryjna LED 2W Autotest 1H 218 lm
poz. 1.16.26 AW2 – awaryjna korytarzowa LED 2W Autotest 1h 204 lm

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

Kraków, dnia 18.06.2020r.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie

Beata Tracka-Samborska

Starszy Referent
Agnieszka Buczek

Kierownik
Aleksandra Kostrzewa