



Kraków, 2 września 2019r.

L.dz.ITT/II-O/31594/2019

Inwestor: Gmina Miejska Kraków
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ulanów 9
31-450 Kraków

Wnioskodawca: Pracownia Architektoniczna
Joanna Kolodziej
Plac Dominikański 1/5A
31-043 Kraków

INFORMACJA TECHNICZNA

Dot.: rozbudowy instalacji wodociągowej
przyłącza kanalizacyjnego, przebudowy i rozbudowy instalacji kanalizacyjnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (dalej MPWiK S.A.) działając na podstawie art. 23 ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz w odpowiedzi na wniosek w sprawie doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków dla planowanej **rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 134 przy ul. Kłuszyńskiej 46 na działkach nr 111/5, 111/6 obr. 87 j.ew. Podgórze w Krakowie**, podaje:

1. Uwagi do zagospodarowania:

- a) Mając na uwadze przedstawione zagospodarowanie terenu informujemy, że projektowany budynek szkoły zlokalizowany został kolizyjnie do przyłącza i instalacji kanalizacyjnej obsługującej istniejącą zabudowę szkoły oraz budynek domu nauczyciela przewidziany w ramach przedmiotowej inwestycji do wyburzenia.

Warunkiem realizacji obecnej inwestycji jest wcześniejsze rozwiązanie zaistniałej kolizji, co można przewidzieć poprzez sugerowaną realizację nowego przyłącza kanalizacyjnego i stosowny zakres przebudowy instalacji kanalizacyjnej.

- b) Przez teren objęty wnioskiem, w rejonie jego południowo-wschodniej granicy przebiega sieć wodociągowa DN250mm.

Informujemy, że odległość budynków od ww. sieci wodociągowej winna wynosić min. 3,0m (licząc od krawędzi przewodu).

W świetle przedstawionego zagospodarowania terenu odległość ta została zachowana, co przyjmujemy do wiadomości.

2. Szkoła Podstawowa nr 134 przy ul. Kłuszyńskiej 46 posiada doprowadzenie wody poprzez przyłącze wodociągowe ze studnią wodomierzową (przebudowane na podstawie dok. proj. L.inst. 103/T/2017) do sieci wodociągowej DN150mm i odprowadzenie ścieków poprzez

przyłącze kanalizacyjne (opisane w pkt 1a) do sieci kanalizacji sanitarnej Ø300mm w ul. Kłuszyńskiej i figuruje w MPWiK S.A. za dostawę wody i zrzut ścieków (odbiorca usług: Inwestor).

3. Doprowadzenie wody do planowanej inwestycji przewidzieć w oparciu o istniejące przyłącze wodociągowe ze studnią wodomierzową, przewidując konieczny zakres rozbudowy instalacji wodociągowej (za wodomierzem). Warunkiem powyższego rozwiązania są wystarczające parametry przepustowe istniejącego przyłącza. Oceny w tym zakresie winien dokonać uprawniony projektant.

W przypadku braku możliwości wykorzystania tego przyłącza należy przewidzieć jego przebudowę, dostosowując rozwiązania projektowe do docelowych potrzeb budynku.

Do projektowania zasilania w wodę przyjąć rzędną linii ciśnień wynoszącą średnio 265,00 m n.p.m.

4. W rozpatrywanym terenie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej (układ centralny).
5. Odprowadzenie ścieków bytowych, przemysłowych wymaga rozwiązania kolizji o której mowa w pkt 1a przewidując proponowaną budowę przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej Ø500mm w ul. Kłuszyńskiej, bezkolizyjnie do istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz stosowny zakres przebudowy instalacji kanalizacyjnej, w dostosowaniu do docelowego zagospodarowania terenu.
Konieczny zakres przebudowy, uporządkowania, likwidacji istniejącego przyłącza i instalacji kanalizacyjnej przedstawić w dokumentacji projektowej.
6. Niniejsze pismo nie stanowi akceptacji przedstawionej na załączonej do wniosku mapie propozycji odprowadzania ścieków z przedmiotowej inwestycji.
7. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione.
8. W sprawie możliwości odprowadzenia wód opadowych należy zwrócić się do Zarządu Dróg Miasta Krakowa (Kraków, ul. Centralna 53).
9. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci (wraz z zapewnieniem dostawy wody i odbioru ścieków), zostaną wydane przez MPWiK S.A. na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci (DRUK NR ITT-3) po przedstawieniu stosownej dokumentacji projektowej. Do wniosku załączyć tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
10. Wniosek wraz z dokumentacją projektową złożyć w Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9) w godzinach 7⁰⁰-17⁰⁰ (poniedziałek) oraz 7⁰⁰-15⁰⁰ (wtorek – piątek).
11. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z opracowaniem „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”, które dostępne jest na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.
12. Dane dotyczące sieci oraz przyłączy będących w posiadaniu MPWiK S.A. można uzyskać Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9).
13. Przesłane materiały zatrzymujemy do celów służbowych.

Niniejsza informacja techniczna jest ważna trzy lata od daty wydania.

Otrzymują:

2x Wnioskodawca

1x ITT aa

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Kazimierz Rospond
Kazimierz Rospond