



ITT.6221.9.2020 L.inst. 0007/T/2020

Kraków, dn. 07.02.2020 r.

Warunki przyłączenia nieruchomości
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

*Przylącze wodociągowe (od sieci wodociągowej
do wodomierza głównego),
przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacyjnego,
(od projektowanej studni KS01 do studni nr: KS03, KS07),
rozbudowa instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej*

*Projektowany budynek szkoły przy Szkole Podstawowej nr 134,
ul. Kluszyńska 46*

ul. Kluszyńska działki nr: 111/6, 111/5 obr. 87 jed. ewid. Podgórze

*zakres inwestycji działki: 134/8, 487, 111/6, 111/5 obr. 87 jed. ewid.
Podgórze*

Osoba ubiegająca się o przyłączenie
nieruchomości do sieci:

**Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez
Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie
ul. Ulanów 9
31-450 Kraków**

Adres doręczenia:

**Pracownia Architektoniczna Kołodziej
pl. Dominikański 1/5A
31-043 Kraków**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI

Na podstawie Art. 31 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie (dalej MPWiK S.A.) oświadcza, że:

- I. zapewnia dostawę wody i odbiór ścieków dla **projektowanego budynku szkoły przy:
ul. Kluszyńska , działki nr: 111/6, 111/5 obr. 87 jed. ewid. Podgórze**
- II. ustala następujące warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
 1. Pobór wody z sieci wodociągowej w ilości $Q_{sr,d} = 3,48 \text{ m}^3/\text{d}$ (istniejący budynek szkoły) + $2,7 \text{ m}^3/\text{d}$ (**projektowany budynek szkoły**) = $6,48 \text{ m}^3/\text{d}$ i o ciśnieniu **0,28 MPa** dla zaopatrzenia w wodę nieruchomości, odbywać się będzie poprzez **istniejący** wodomierz $\phi 32 \text{ mm}$ (L.inst. L.inst. 140/T/1992, usytuowany w **istniejącej** studzience wodomierzowej.
Wymagane ciśnienie dla instalacji wodociągowej uzyskane zostanie poprzez **zestaw hydroforowy** zgodnie z dokumentacją projektową.
 2. MPWiK S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany średnicy wodomierza głównego w przypadkach uzasadnionych rzeczywistym rozbiorem wody.
 3. Przylącze wodociągowe należy wykonać o $\phi 63 \times 58 \text{ mm}$ materiału: **rury PE SDR 11** odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, o parametrach dopuszczających do stosowania w metodzie bezwykopowej, z możliwością zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych, z zastosowaniem opaski do nawiercania i zasuwy równoprzelotowej o **DN 50** , z teleskopową obudową trzpienia i skrzynką z podstawą stabilizującą, utrzymując stałą głębokość 1,50 m.
 4. Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej $\phi 160 \text{ mm}$ (PVC) nastąpi przez nawiert.
 5. Po ułożeniu rurociągu przyłącza MPWiK S.A. wykona włączenie do sieci.
 6. Nad przyłączem, na warstwie zagęszczonej obsypki należy układać taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm, z zatopioną wkładką metalową i napisem „uwaga wodociąg”.

7. Wzdłuż trasy przyłącza wodociągowego należy pozostawić pas terenu szer. 1,0 m wolny od elementów zagospodarowania, nie obsadzony drzewami ani krzewami.
8. Za zestawem wodomierzowym (bezpośrednio za drugim zaworem) należy zamontować izolator przepływów zwrotnych typ BA zgodnie z dokumentacją projektową.
9. Wewnętrzna instalacja wodociągowa winna być wyposażona w odpowiednie zespoły zabezpieczające przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody pitnej dostosowane do rodzaju urządzeń i wyposażenia instalacji wodociągowej (norma PN-EN 1717: 2003).
10. Odprowadzanie ścieków należy rozwiązać w rozdzielczym systemie kanalizacji do urządzeń kanalizacyjnych układu centralnego.
11. Do kanalizacji sanitarnej odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych jest zabronione.
12. Odprowadzenie wód opadowych z terenu nieruchomości nie podlega uzgodnieniu w MPWiK S.A.
13. Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego będzie polegała na skróceniu pierwszego odcinka przyłącza (licząc od strony sieci kanalizacyjnej) i zabudowie na nim studni rewizyjnej **KS01** oraz budowie nowych odcinków przyłączy kanalizacyjnych, aż do istniejącej studni rewizyjnej KSistn. zlokalizowanej na istniejącym odcinku przyłącza kanalizacyjnego. Zabudowę studni kanalizacyjnej należy przeprowadzić pod nadzorem służb MPWiK S.A.
14. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez cofki ścieków komunalnych spiętrzonych w kanałach wynikłe z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa (np. wielkość opadów większa od obciążeń normatywnych kanałów).
15. Jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych winna odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych i warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1757) oraz warunkom umowy w zakresie odbioru ścieków.
16. Szczegółowe warunki oraz zakres eksploatacji ww. przyłącza lub odcinków przyłącza określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
17. Przyłącze wodociągowe i zabudowę studni rewizyjnej należy wykonać zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową i niniejszymi warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci oraz „Wytocznymi eksploatacyjnymi w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”, które dostępne są na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.
18. Warunkiem przystąpienia do realizacji przyłącza wodociągowego jest wcześniejsze uzyskanie zgodny na wejście w teren działek nr: 487, 134/8:
19. Osoby reprezentujące MPWiK S.A. po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia przeglądów, kontroli, napraw, wymiany i usuwania awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Art.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
20. Przed przystąpieniem do realizacji osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci winna złożyć w Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9) pisemny wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej. Do wniosku należy załączyć kserokopię odpisu protokołu narady koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa oraz uzgodnienie z zarządcą drogi (wraz z załącznikami graficznymi).
21. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót wykonawca ustali w porozumieniu z inspektorem z Działu Dokumentacji i Odbiorów MPWiK S.A. szczegóły budowy przyłącza wodociągowego i zabudowy studni rewizyjnej **KS01** na istniejącym przyłączy kanalizacyjnym (L.inst. 92/T/1996).
22. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wraz z dokumentacją projektową winny znajdować się na miejscu budowy.
23. MPWiK S.A. na zlecenie osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci może wykonać przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne (informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 12 648-57-68 lub 12 647-65-29).
24. Inwestor winien na własny koszt zlikwidować **istniejące** przyłącze wodociągowe (**L.inst.140/T/1992**) oraz odcinek **istniejącego** przyłącza kanalizacyjnego (**L.inst. 92/T/1996**). Powyższe stanowi warunek odbioru przez inspektora MPWiK S.A. przyłącza wodociągowego i studni KS01.
25. Na podstawie dokumentacji przyjmujemy do wiadomości, że istniejące przyłącze kanalizacyjne Ø 200 mm (**L.inst. 92/T/1996**) posiada wystarczającą przepustowość dla obsługi istniejących obiektów szkoły i projektowanego budynku.

26. Powyższe warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wydaje się na podstawie przedstawionych dokumentów, pod warunkiem nienaruszania praw osób trzecich.

Niniejsze warunki przyłączenia nieruchomości do sieci, wydane dla przedmiotowej dokumentacji projektowej, stanowią jednocześnie jej uzgodnienie przez MPWiK S.A. wyłącznie jako dostawcy wody i odbiorcy ścieków.

Za prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych (w tym przedstawionych obliczeń), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego odpowiada projektant.

Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci ważne są **trzy lata od daty wydania**.

Od niniejszych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci strona może wnieść odwołanie do Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania warunków.

1 egz. dokumentacji projektowej zatrzymujemy do celów służbowych, pozostałe 2 egz. zwracamy.

O/51151/2019

Otrzymują:

2 x Adresat + 2 egz. dokumentacji

1 x ITD + dokumentacja

Opracowała: mgr inż. Rokosz Grażyna

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Technicznego


Piotr Adamczyk

