



**Zarząd Dróg
Miasta Krakowa**

Kraków, 31.12.2019 r.

RU.461.4.1316.2019

Pan
Paweł Kasperski
Pełnomocnik
ul. Pszczelna 40A/14
30-431 Kraków

Gmina Miejska Kraków
Reprezentowana przez
Dyrektora
Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty
Inwestor
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków

Dotyczy: uzgodnienia projektu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku szkoły podstawowej na działkach nr 111/5, 111/6 obr. 87 Podgórze przy ul. Kłuszyńskiej w Krakowie.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa opiniuje pozytywnie przedłożony projekt, w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z inwestycji j.w., poprzez projektowane przyłącze włączone do miejskiej sieci kanalizacji opadowej poprzez istniejącą instalację i przyłącze kanalizacji opadowej zrealizowane na podstawie uzgodnienia znak IU.461.4.1412.2016 z dnia 16.03.2017 r.. Projekt odprowadzenia wód opadowych z działek nr 111/5, 111/6 obr. 87 Podgórze został wykonany w oparciu o warunki techniczne wydane pismem znak RU.461.4.824.2019 z dnia 23.08.2019 r.

Jednocześnie Inwestora zobowiązuje się do:

1. ograniczenia odpływu wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji opadowej z terenu istniejącego oraz projektowanego w ramach ww. inwestycji do łącznej wartości 5,49 l/s, przy wysokości piętrzenia regulatora h=1,18 m,
2. przedstawiania do akceptacji zmian rozwiązań projektowych u nowego Zarządcy miejskiej sieci kanalizacji opadowej na terenie Gminy Kraków, tj. Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, z siedzibą w Krakowie,
3. realizacji kanalizacji opadowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej,
4. usunięcia wszelkich uszkodzeń, jakie mogą powstać w czasie prowadzenia robót budowlanych,
5. doproszenia przedstawiciela zarządcy odwodnienia miasta tj. KEGW z 2 tygodniowym wyprzedzeniem do sprawdzenia zgodności zastosowanych rozwiązań z dokumentacją projektową, przekazując 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej, wraz z obmiarem terenów utwardzonych, z których odprowadzane są wody opadowe do kanalizacji.
7. integralną częścią opinii jest projekt budowlany.

Opinia zachowuje ważność 3 lat od daty wydania niniejszego pisma.

Załącznik:

1 x projekt budowlany instalacji kanalizacji deszczowej

Otrzymują:

1 x Adresat (z zał.)

1 x aa RU (124365/2019, ID: 1779401)

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl

Zup. DYREKTORA ZDMK
Przemysław Białoch
Inżynier Budownictwa